



# 中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024332311000062

## 认证委托人名称及地址

上风通风设备股份有限公司  
安徽省广德市经济开发区北区园兴路1号

## 生产者名称及地址

上风通风设备股份有限公司  
安徽省广德市经济开发区北区园兴路1号

## 生产企业名称及地址

上风通风设备股份有限公司  
安徽省广德市经济开发区北区园兴路1号

## 产品名称和系列、型号、规格

防爆离心式通风机  
B4-72-2.8A、Ex db IIB T4 Gb; Ex tb IIIC T130°C Db  
(产品相关信息见附页)

## 产品标准和技术要求

GB/T 3836.1-2021; GB/T 3836.2-2021; GB/T 3836.31-2021

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 2019》  
(CNCA-C23-01:2019)的要求，特发此证。

发证日期： 2024-01-11                      有效期至： 2029-01-10

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验，  
也可在认监委网站 ([www.cnca.gov.cn](http://www.cnca.gov.cn)) 查询。



签 发： \_\_\_\_\_

中创新海（天津）认证服务有限公司



# 中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024332311000062

证书附页：第 1 页共 1 页

## 一. 本证书产品信息如下：

防爆离心式通风机，B4-72-2.8A, Ex db II B T4 Gb; Ex tb III C T130°C Db;

(1) 本证书可代表产品型号：B4-72-2.8A、B4-72-3.2A、B4-72-3.6A、B4-72-4A、B4-72-4.5A、B4-72-5A、B4-72-6A、B4-72-6C、B4-72-6D、B4-72-8C、B4-72-8D、B4-72-10C、B4-72-10D、B4-72-12C、B4-72-12D、B4-72-16B、B4-72-20B。

(2) 额定电压：AC380V。

(3) 产品使用环境温度： $-15^{\circ}\text{C} \leq T_a \leq +40^{\circ}\text{C}$ 。

## 二. 特殊使用说明：

产品使用时应保证进风口防护等级不低于 IP20，出风口防护等级不低于 IP10。

## 三. 试验报告：PCEC21601-23102729

## 四. 证书变更信息：无

## 五. 首次发证日期：2024-01-11

以下空白。

本页为证书附页，应与证书主页同时使用。

中创新海（天津）认证服务有限公司