



防爆合格证

CONFORMITY CERTIFICATE OF EXPLOSION-PROOF

证号 CE23. 2729X
Certificate No.

产品名称 Name of Product	防爆离心式通风机
型号及规格 Type of Product	B4-72-6A
防爆标志 Marking	Ex db II B T4 Gb; Ex tb III C T130°C Db
技术文件 Technical Documents	Q/ASF 02-2022
图号 Drawing No.	见备注
备注 Note (s)	本证书备注内容详见附录

经对上述产品图样及技术文件的审查和样品的检验, 其符合以下标准

By verifying the drawings and technical documents and checking samples, the product complies with the following standards

GB/T 3836.1-2021 GB/T 3836.2-2021 GB/T 3836.31-2021

发给: 上风通风设备股份有限公司

Issued to:

本证失效日期: 2028-11-20

Date of Expire:

发证日期: 2023-11-20

Date of Issue:

印章
Seal



主任
Director

中海油天津化工研究院有限公司
(国家防爆产品质量检验检测中心(天津))
(石油和化学工业电气产品防爆质量监督检验中心)
National Explosion-proof Product Quality Inspection and Testing Center(TianJin)

注: 本证仅对与批准的审查认可文件和送检样品一致的产品有效。

Note: This certificate is only valid for the documents approved and for the products that are in accord with samples tested and verified.

中心地址: 中国天津市丁字沽三号路 85 号

Center Add: No.85 No.3 Road DingZiGu Tianjin China

E-mail: pcec@pcec.com.cn

邮政编码: 300131

Post code: 300131

http://www.pcec.com.cn

电话/传真: 022-26651066/26689116

Tel/ Fax: 022-26651066/26689116



防 爆 合 格 证 附 录

ANNEX OF CONFORMITY CERTIFICATE OF EXPLOSION-PROOF

证号
Certificate No. CE23. 2729X

1. 本证可代表型号: B4-72-2. 8A、B4-72-3. 2A、B4-72-3. 6A、B4-72-4A、B4-72-4. 5A、B4-72-5A、B4-72-6A、B4-72-6C、B4-72-6D、B4-72-8C、B4-72-8D、B4-72-10C、B4-72-10D、B4-72-12C、B4-72-12D、B4-72-16B、B4-72-20B。
 2. 额定电压: AC380V。
 3. 使用环境温度: $-15^{\circ}\text{C} \leq \text{Ta} \leq +40^{\circ}\text{C}$ 。
 4. 产品使用时应保证进风口防护等级不低于 IP20, 出风口防护等级不低于 IP10。
 5. 关联试验报告: PCEG21601-23102729。
 6. 装配图号: B4-72-2. 8A-00、B4-72-3. 2A-00、B4-72-3. 6A-00、B4-72-4A-00、B4-72-4. 5A-00、B4-72-5A-00、B4-72-6A-00、B4-72-6C-00、B4-72-6D-00、B4-72-8C-00、B4-72-8D-00、B4-72-10C-00、B4-72-10D-00、B4-72-12C-00、B4-72-12D-00、B4-72-16B-00、B4-72-20B-00。
- 以下空白



中海油天津化工研究设计院有限公司
(国家防爆产品质量检验检测中心(天津))
(石油和化学工业电气产品防爆质量监督检验中心)
National Explosion-proof Products Quality Inspection and Testing Center(TianJin)

注: 本证仅对与批准的审查认可文件和送检样品一致的产品有效。

Note: This certificate is only valid for the documents approved and for the products that are in accord with samples tested and verified.

中心地址: 中国天津市丁字沽三号路 85 号

邮政编码: 300131

电话/传真: 022-26651066/26689116

Center Add: No.85 No.3 Road DingZiGu Tianjin China

Post code: 300131

Tel/ Fax: 022-26651066/26689116

E-mail pcec@pcec.com.cn

<http://www.pcec.com.cn>