



防爆合格证

CONFORMITY CERTIFICATE OF EXPLOSION-PROOF

证号
Certificate No. CE23. 2731X

产品名称 Name of Product	防爆混流式通风机
型号及规格 Type of Product	BSWF-1-7
防爆标志 Marking	Ex db II B T4 Gb; Ex tb III C T130°C Db
技术文件 Technical Documents	Q/ASF 06-2022
图号 Drawing No.	见备注
备注 Note (s)	本证书备注内容详见附录

经对上述产品图样及技术文件的审查和样品的检验, 其符合以下标准

By verifying the drawings and technical documents and checking samples, the product complies with the following standards

GB/T 3836.1-2021 GB/T 3836.2-2021 GB/T 3836.31-2021

发给: 上风通风设备股份有限公司

Issued to:

本证失效日期: 2028-11-20

Date of Expire:

发证日期: 2023-11-20

Date of Issue:

印章

Seal



主任
Director

中海油天津化工研究设计院有限公司
 (国家防爆产品质量检验检测中心(天津))
 (石油和化学工业电气产品防爆质量监督检验中心)
 National Explosion-proof Product Quality Inspection and Testing Center(TianJin)

注: 本证仅对与批准的审查认可文件和送检样品一致的产品有效。

Note: This certificate is only valid for the documents approved and for the products that are in accord with samples tested and verified.

中心地址: 中国天津市丁字沽三号路 85 号

Center Add: No.85 No.3 Road DingZiGu Tianjin China

E-mail pcec@pcec.com.cn

邮政编码: 300131

Post code: 300131

http://www.pcec.com.cn

电话/传真: 022-26651066/26689116

Tel/ Fax: 022-26651066/26689116



防爆合格证附录

ANNEX OF CONFORMITY CERTIFICATE OF EXPLOSION-PROOF

证号 CE23.2731X
Certificate No.

1. 本证可代表型号: BSWF-I-2.5、BSWF-I-3、BSWF-I-3.5、BSWF-I-4、BSWF-I-4.5、BSWF-I-5、BSWF-I-5.5、BSWF-I-6、BSWF-I-6.5、BSWF-I-7、BSWF-I-7.5、BSWF-I-8、BSWF-I-9、BSWF-I-10、BSWF-I-11、BSWF-I-12、BSWF-I-13、BSWF-I-14、BSWF-II-6.5、BSWF-II-7、BSWF-II-7.5、BSWF-II-8、BSWF-II-9、BSWF-II-10、BSWF-II-11、BSWF-II-12、BSWF-II-13、BSWF-II-14。
2. 额定电压: AC380V。
3. 使用环境温度: $-15^{\circ}\text{C} \leq T_a \leq +40^{\circ}\text{C}$ 。
4. 产品使用时应保证进风口防护等级不低于 IP20, 出风口防护等级不低于 IP10。
5. 关联试验报告: PCEC21601-23102731。
6. 装配图号: BSWF-I-2.5-00、BSWF-I-3-00、BSWF-I-3.5-00、BSWF-I-4-00、BSWF-I-4.5-00、BSWF-I-5-00、BSWF-I-5.5-00、BSWF-I-6-00、BSWF-I-6.5-00、BSWF-I-7-00、BSWF-I-7.5-00、BSWF-I-8-00、BSWF-I-9-00、BSWF-I-10-00、BSWF-I-11-00、BSWF-I-12-00、BSWF-I-13-00、BSWF-I-14-00、BSWF-II-6.5-00、BSWF-II-7-00、BSWF-II-7.5-00、BSWF-II-8-00、BSWF-II-9-00、BSWF-II-10-00、BSWF-II-11-00、BSWF-II-12-00、BSWF-II-13-00、BSWF-II-14-00。

以下空白

中海油天津化工研究设计院有限公司
(国家防爆产品质量检验检测中心(天津))
(石油和化学工业电气产品防爆质量监督检验中心)
National Explosion-proof Products Quality Inspection and Testing Center(TianJin)

注: 本证仅对与批准的审查认可文件和送检样品一致的产品有效。

Note: This certificate is only valid for the documents approved and for the products that are in accord with samples tested and verified.

中心地址: 中国天津市丁字沽三号路 85 号

Center Add: No.85 No.3 Road DingZiGu Tianjin China

E-mail: pcec@pcec.com.cn

邮政编码: 300131

Post code: 300131

http://www.pcec.com.cn

电话/传真: 022-26651066/26689116

Tel/ Fax: 022-26651066/26689116